



施工說明:

1. 承包商於製作前應先將各材料製品之樣品製作詳圖及廠商名號, 地址送審後方可製作。
2. 採光群專用全密閉式馬達齒輪減速傳動機組。
3. 捲門電動機開啓定位時須裝極限開關並使其能上下定點及自動停止, 保護馬達正常運轉。
4. 馬達溫度升高時應能自動切斷電源。
5. 電動機安裝於天花板上時其下之天花板須留60cmx60cm之活動檢查口, 該處骨架應予加強。
6. 本捲門之W值與該捲門淨寬度之差值依所須機械尺寸而定。
7. 本工程電動捲門機之機械縫, 門軌槽縫由營造廠負責預留施工。
8. 捲軸為鋼管製成, 能承受安全負荷, 軸承用鋼珠軸承, 須符合 CNS 4212 A2059-4規定捲門具備捲軸。
9. 本工程採用專業廠商產品, 完工時須附保固書原廠證明。
10. 本圖除特殊說明外, 均以公釐為單位。
11. 驗收時, 製造廠商須附出廠證明及一年保固書。
12. 門片須符合 CNS 4212 A2059-5規定, 葉片式連接方式應為內連勾式(非摺疊併排式)。
13. 根據內政部建築技術規則, 第三章 第四節 第79條規定, 防火捲門應具1小時阻熱性, 依據 CNS 4212規範, 防火測試需符合 CNS 11227-1規範。

編號	W	H	B	型式	材質 (不銹鋼/不銹鋼噴漆/鍍鋅/鍍鋅噴漆)	數量	備註